

Утверждено:

Генеральный директор
АО «Курскгазторгмет»
В.М. Кравцов
« 14 » марта 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
газопасных работ АО «Курскгазторгмет»

№ п/п	Место и характер работы (позиция оборудования по схеме)	Возможные опасные и вредные факторы	Категория исполнителей, выполняющих работу	Основные мероприятия	
				по подготовке объекта к газопасной работе	по безопасному проведению газопасных работ
1	2	3	4	5	6

I - Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска

1	Техническое обслуживание и ремонт действующих внутренних газопроводов, газопользующих установок	- высокое давление в газопроводе; - разрушение газопровода или его элементов, сопроваждающиеся разлетом осколков металла; - воспламенение или взрыв газо-воздушной смеси; - травмирование в результате взрыва, пожара, термического воздействия, падения	Персонал подрядных организаций	1. Проверить соответствие документации фактическому расположению газопровода; 2. Опросить о самочувствии каждого исполнителя работ; 3. Проверить наличие и исправность: - СИЗ (спецодежда, спецобувь, выполненная из материалов, искроустойчивых возникновения	1. Присутствие к проведению работ только после выполнения работ, по усмотрению распоряжению лица, ответственного за проведение газопасной работы и в его присутствии. 2. Выполнять работу бригадой исполнителей в составе не менее двух человек. 3. При проведении газопасных работ применять:
---	---	---	--------------------------------	---	--

	инструмента, падение работника с высоты, отравление газами.		<p>статического электричества, искрообразования, защитная каска);</p> <p>4. Обозначить границы опасной зоны плакатами «Газоопасные работы».</p> <p>5. Пронести/протестировать всех рабочих о технологической последовательности операций и необходимых мерах безопасности.</p>	<p>- СИЗ (спецодежда, спецобувь, выполненная из материалов, исключая возникновение статического электричества, искрообразования, защитная каска);</p> <p>- страховочную систему для защиты от падения с высоты.</p>
--	---	--	--	---

II - Работы, проводимые без оформления наряда-допуска с регистрацией в журнале учета газоопасных работ

2	Наружный осмотр газопроводов и газовых агрегатов	высокое давление в газопроводе; - разрушение газопровода или его элементов, срывом/ожиданием разлетом осколков металла; - воспламенение или взрыв газ-воздушной смеси;	Эксплуатационный и ремонтный персонал, персонал подрядных организаций	<p>Проверить соответствие документации фактическому расположению газопровода;</p> <p>2. Опросить о самочувствии каждого исполнителя работ;</p> <p>3. Проверить наличие и исправность: - СИЗ (спецодежда, спецобувь, выполненная из материалов, исключая возникновения статического</p>	<p>Прислупить к проведению работ только после выполнения работ, по усмотрению распоряженно лица, ответственного за проведение газоопасной работы и в его присутствии.</p> <p>2. Выполнить работу бригадой исполнителей в составе не менее двух человек.</p> <p>3. При проведении газоопасных работ применять: - СИЗ (спецодежда,</p>
3	Покраска газопроводов и газовых агрегатов	разлетом осколков металла;			
4	Техническое обслуживание и ремонт действующих наружных (внутренних) газопроводов	взрыв газ-воздушной смеси; - травмирование в результате взрыва, пожара, термического воздействия, падения инструмента, падение			

	<p>работника с высоты, отравление газами.</p>		<p>электричества, искрообразования, защитная каска); 4. Обозначить границы опасной зоны плакатами «Газоопасные работы». 5. Пронеструктурировать всех рабочих о технологической последовательности операций и необходимых мерах безопасности.</p>	<p>спецодежда, выполненная из материалов, искроупорных возникновения статического электричества, искрообразования, защитная каска); - страховочную систему для защиты от падения с высоты.</p>
--	---	--	--	--

Начальник производственного отдела

Начальник РЭС

Энергетик

Ведущий специалист по ОТ и ПБ


Пьяных А.Н.

Асеев Ю.В.

Нагетов В.В.

Попова Т.В.